

## **Anlage 4 zur Beschlussfassung des Rates am 02.08.2018 über die Anregungen zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes (Vorlage 2018/128/1)**

---

**Einwender:** Abwasserbetrieb TEO AöR, Bahnhofstraße 48, 48291 Telgte

**Stellungnahme vom:** 30.07.2018

### **Anregung:**

Folgende Anregungen zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes werden vorgebracht:

- In der Planunterlage fehlt die Darstellung der neuen Pumpstationen in dem Plangebiet. Zudem wird die vorhandene Pumpstation bei Dorfbauerschaft 24 aufgegeben.  
Hierzu der Hinweis: Im Baugebiet Kohkamp II wurde die Pumpstation neben dem Regenrückhaltebecken mit der entsprechenden Symbolik eingezeichnet.
- Unter dem Punkt Abwasserbeseitigung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird folgender Hinweis aufgeführt:  
Das im Änderungsbereich anfallende Schmutzwasser soll der bestehenden Kanalisation zugeführt werden.  
Hierzu der Hinweis:  
Das im Änderungsbereich anfallende Schmutzwasser wird über eine Schmutzwassertransportleitung (Druckrohrleitung) der Kläranlage zugeführt.

### **Abwägung:**

Die Darstellung der Pumpstationen wurde entsprechend ergänzt.

Die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde unter dem Punkt Abwasserbeseitigung entsprechend ergänzt.