

Anlage 3 zur Beschlussfassung des Umwelt- und Planungsausschusses am 19.08.2008 über die Anregungen aus der Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 53 „Kleingartenanlage Beveraue“ (Vorlage 2008/128)

Einwender: Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG • Postfach 227 • 48284 Telgte

Stellungnahme vom: 18.07.2008

Anregung:

Gegen die Aufstellung des o.a. Bebauungsplanes und gegen die Änderung des 38. Flächennutzungsplanes bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken.

Über die Versorgung der geplanten Kleingartenanlage mit Strom, Erdgas und Trinkwasser wurden bereits

Gespräche mit der Gemeinde Ostbevern geführt (Siehe Pkt. 3.6). Wir bitten um Berücksichtigung von ausreichendem Trassenraum und verweisen auf das Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“.

Unter Bezugnahme des Arbeitsblattes W 405 stehen Ihnen 48 cbm/Stunde Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für eine Dauer von 2 Stunden zur Verfügung. Darüber hinausgehende Mengen sind entsprechend § 1 Abs. 2 FSHG durch andere Maßnahmen sicher zu stellen.

Abwägung:

Der Hinweis auf das Arbeitsblatt GW 125 wird in die Begründung aufgenommen

Der Hinweis zum Löschwasser wird zur Kenntnis genommen; im Havariefall besteht zudem die Möglichkeit, aus der angrenzenden Bever Wasser zu entnehmen.